



BUDYNEK

STOSOWAĆ W PRZYPADKU BRAKU
WENTYLACJI PIONU KANALIZACYJNEGO

min. 6,0 m

GRZYBEK NAPOWIETRZNIKA

RURA OSŁONOWA
STALOWA

PRZEWÓD NAPOWIETRZNIKA

Ø 640

1890
1460

Ø 820

615

PE 90

45°

KOLEKTOR GŁÓWNY

PVC 160 - 200

SPADEK

PE 20

SPADEK

SPADEK MIN. 2‰

Nazwa rys.:

Podłączenie budynku do systemu kanalizacji
podciśnieniowej - studnia systemowa PE z włazem PE

Skala: 1/500

Nr rys.:

2.1

Format: A3

Rysunek poglądowy.

Własność intelektualna firmy
FLOVAC Polska Sp. z o.o.

FLOVAC
POLSKA

FLOVAC Polska Sp. z o.o.
53-146 Wrocław, ul. Raclawicka 2/4
tel. 71 360 45 05, fax 71 332 35 11
e-mail: biuro@flovac.pl, www.flovac.pl